



Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de Fevereiro de 2021

**PROCESSO DE COMPRA**

**Ao:** Setor de Compras

**Assunto:** Pedido de Compra

Foi realizado um pregão de nº 07/2020 para a limpeza de todos os equipamentos de ar-condicionado desta Casa de Leis. No momento da limpeza, foram identificados alguns problemas e a empresa responsável, trocou algumas peças que estavam danificadas. O total das peças trocadas foi de R\$ 450,00.

Peças trocadas:

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01	Troca de disjuntor trifásico de 32 amperes Ar piso teto Recepção	100,00
01	Troca de contatora trifásico de 40 amperes Ar piso Recepção	200,00
01	Troca ventilador da condensadora Split Presidência	150,00

Atenciosamente,

**Brás Zagotto**

Presidente

**Tiago Boechat Schwan**

Diretor-Geral

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

